





Městský úřad Černošice
OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací
 Podskalská 19,120 00 Praha 2, , www.mestocernosice.cz

PROTOKOL
se závěrečné kontrolní prohlídky

28. dubna 2015

28. dubna 2015				
na pozemku		v k.ú. Chýně	konaném dne	28.4.2015 12:00 hod.
identifikace přítomných osob - jméno, příjmení a služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkony provedla				
oprávněná úřední osoba, která úkony provedla	Monika Semová		služební číslo	
ostatní úřední osoby:	REZIDENCE NOVÁ		služební číslo	1006
identifikace přítomných osob				
	jméno	příjmení	organizace	podpis
	Jan	PLEŠÁK	PER XI TV-Západ	
	JETTER	Jiri	Natawarole s.r.o. TDI	
	Josef	Sokač	EMBALADOR s.r.o.	
	Petr	STUDINEK	GASTA DS	

Předmětem tohoto protokolu je zápis z kontrolní prohlídky ve věci předčasného užívání


1. KONTROLNÍ PROHLÍDKA BYLA PROVEDENA DNE 24. 4. 2015
2. KONTROLNÍ PROHLÍDKA DNEŠNÍ DNE 28. 4. 2015 BYLA PROVEDENA POŽÁDKA PO STAVBĚ INVESTOR DODAL: VIZ SEZNAM DOKLADŮ KE STAVEBNÍMU OBJEKTU JO OC KOMUNIKACE

STANOVISKO KSPÚP
VIZ PŘÍLOHA ZE DNE 24.4.2015 ⇒ SOUVLASÍ
STANOVISKO POZICE ČR
SOUVLASÍ S KOLAUDACÍ

Vyjádření speciálního stavebního úřadu Černošice

speciální stavební úřad zjistil že stavba byla provedena v souladu s povolením speciálního stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentací a byly dodrženy požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost silničního provozu a životní prostředí.

NA ZÁKLADE DNESNÍ L. KONTROLNÍ
PROHLÁŠKY OSU OD DOPRAVY SOUVLASÍ
S PŘEDČASNÝM UŽÍVÁNÍM STAVBY
OD 28.4.2015 DO 28.4.2016.

ZAPÍSAVA: 

Po skončení jednání byl protokol nahlas přečten všem zúčastněným osobám, které ho podepsaly. Jednání bylo ukončeno v hodin.

Monika Semova - vyjádření Rezidence Chýně

Od: KSUS / Josef Raboch <josef.raboch@ksus.cz>
Komu: <monika.semova@mestocernosice.cz>
Datum: 24.4.2015 12:59
Věc: vyjádření Rezidence Chýně
Kopie: <studihrad@castapisek.cz>
Přílohy: Chýně odvodnění .pdf

Na základě dnešního jednání s investorem a zhotovitelem stavby „ Rezidence Chýně – objekt SO – komunikace“, ohledně našeho předchozího záporného vyjádření , bylo dohodnuto následující :

- Obrusné vrstvy silnice III/00518 v místě napojení nové komunikace budou zařízeny pilou a pracovní spára ošetřena asfalt. zálivkou
- Silniční příkop na straně Rezidence bude před napojením sveden podél nové komunikace do vsakovacího příkopu s nátokem do dešťové uliční vpusti Rezidenční komunikace dle předloženého technického řešení
- projektanta Ing. Davida Bartůška (viz . příloha) ze dne 23.4 2015 . Z tohoto důvodu není zatrubnění silničního příkopu v místě napojení nové komunikace dále vyžadováno.
- Příčné odvodňovací žlaby nebudou realizovány – srážková voda ze sil. III/00518 v místě napojení bude odvedena do nové dešťové kanalizace Rezidenčních komunikací
- V případě zajištění odvodu srážkových vod ze sil. odvodnění III/00518 do vsakovacího příkopu a odvodnění Rezidenčních komunikací netrvá KSÚS na další úpravě silničních příkopů
- Oprava obrusných vrstev sil. III/00518 v místě provizorního napojení bude provedena do 15.6. 2015
- Před napojením nové komunikace bylo na sil. III/00518 osazeno nové SDZ „P2“

V případě splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s předčasným užíváním „ Rezidence Chýně – objekt SO – komunikace“.

Dne 24.5. 2015

S přáním pohodového dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
 příspěvková organizace

Josef Raboch



150 21 Praha 5, Zborovská 11

mob. 602 489 632